

PYTANIE OFERENTA

W opisie technicznym dotyczącym ilości nawierzchni poliuretanowej wskazane jest że:

nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw i siłowni, zgodna z EN 1177 **180,45m²**
w tym z EPDM w kolorze ciemnoszarym RAL7011: **112,62m²**, jasnożółtym RAL 1012:
67,83m²;

łącna powierzchnia nawierzchni o min. wysokości swobodnego upadku HICmin=150cm:
140,30m², HICmin=200cm: **40,15m²** ,

W opisie jest suma nawierzchni poliuretanowej 180,45 m2 ale z wyliczeń wynika, że łączna ilość nawierzchni powinna mieć :**220,60 m2**

Proszę o informację ile nawierzchni poliuretanowej ma być w sumie?

czy nawierzchnie hic 2,0 m też brać pod uwagę w wycenie?

Proszę o podanie ile w sumie ma być krawężnika betonowego do nawierzchni poliuretanowej.

ODPOWIEDŹ PROJEKTANTA

nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw i siłowni, zgodna z EN 1177 180,45m²
w podziale na kolory to: EPDM w kolorze ciemnoszarym RAL7011: 112,62m², jasnożółtym
RAL 1012: 67,83m²
w podziale na HIC to: HICmin=150cm: 140,30m², HICmin=200cm: 40,15m²

skoro w projekcie są urządzenia o wysokości upadku 200cm, to oczywiste jest że należy pod nimi zrobić nawierzchnię o odpowiednim HIC

krawężniki potrzebne na nawierzchnie to 94,7mb, łącznie z częścią w której krawężnik jest wspólny dla nawierzchni gumowej i chodnika